



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.Т.000616.08.19 ОТ 29.08.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора, предназначенного для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в г. Кременки Жуковского района Калужской области, географические координаты: скважин № 1- 54°53'06,7" с.ш., 37°07'31,5" в.д., скважин № 2- 54°53'07,2" с.ш., 37°07'37" в.д. Хозяйствующий субъект: Унитарное муниципальное предприятие "Водоканал", юридический адрес: 249185, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Лесная, д. 4 (далее согласно приложения).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОНИКС" (ООО ГПП "ОНИКС"), 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 5 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции № RA.RU.710043) №1540 от 24.07.2019г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№1866909



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**


№ 40.01.05.000.Т.000616.08.19 от 29.08.2019 г.

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора, предназначенного для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в г. Кременки Жуковского района Калужской области

скважина №№ 1,2:

ЗСО I пояса - 20м (ширина) на 90м (длина) с минимальным расстоянием от крайней скважины № 1 до бетонного ограждения водозаборного узла - 20м.;

ЗСО II и III пояса - максимальная длина 8,3км с северо-запада на юго-восток и максимальная ширина 7,8км с юго-запада на северо-восток).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

